



RDC ELETRÔNICO Nº001/2023

Processo Administrativo n.º 23115.012676/2023-59

PARECER QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1 OBJETO

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para execução dos serviços de Complementação de Instalações Elétricas Para Ar-Condicionado, Força e Iluminação do Prédio do BICT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O valor global estimado pela Administração é de R\$ 639.255,20 (seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, vinte centavos).

2 LICITANTE

AP ENGETECH LTDA.

3 ANÁLISE QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Verificou-se que a Empresa AP ENGETECH LTDA apresentou **Certidão de Registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA**, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico e em plena validade, cumprindo ao que estabelece o subitem 9.5.4.1 do Edital.

Visando ao atendimento do subitem 9.5.4.2 do Edital, que trata da **Capacitação Técnico-Operacional**, a licitante apresentou Atestados de Capacidade Técnica, emitidos **em seu nome** e fornecidos por **Pessoas Jurídicas**, cuja análise demonstraremos no quadro a seguir:

Quadro 1 – Análise dos Atestados de Capacidade Técnica

VERIFICAÇÃO DAS CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL			
SERVIÇO		UNID.	QUANT.
EXIGIDO:	Execução de Instalação de Eletrocalha e Perfilado	m	313,00

Declarante: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFMA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADROS ELÉTRICO PARA ALIMENTAÇÃO DAS AUTOCLAVES DA CENTRAL DE MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO (CME) DA UNIDADE PRESIDENTE DUTRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA HUUFMA



Executado: DUTO PERFURADO-ELETROCALHA C 100X100MM m 36,00
INCL 001.08 ACESSÓRIOS P/ FLXAÇÃO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Declarante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -
SRMA/DNIT: SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO
DA REDE ELÉTRICA, DADOS E VOZ DO PRÉDIO
SEDE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Executados:	Duto perfurado eletrocalha chapa de aço (100x200) mm (ITEM 01)	m	138,00
	Duto perfurado eletrocalha chapa de aço (100x200) mm (ITEM 02)	m	138,00
	Duto perfurado eletrocalha chapa de aço (100x200) mm (ITEM 03)	m	138,00
	Duto perfurado eletrocalha chapa de aço (100x200) mm (ITEM 04)	m	69,76
	Duto perfurado eletrocalha chapa de aço (100x200) mm (ITEM 07)	m	34,21

Declarante: EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA - EMAP: READEQUAÇÃO DO LAYOU
DA GETIN

Executados: REPOSICIONAMENTO DE ELETROCALHAS m 51,20

Análise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam a Execução de Instalação de Eletrocalha e Perfilado com um total de 605,17 m, portanto maior que o mínimo exigido. A licitante atende.	VERIFICAÇÃO		
	EXIGIDO =	EXECUTADO=	ATENDE
	313,00	605,17	

SERVIÇO		UNID.	QUANT.
EXIGIDO:	Execução de Instalação de cabos elétricos com bitolas iguais ou acima de 120mm ²	m	55,00

Declarante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IFMA: CONSTRUÇÃO DA
CABINE DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E SUBESTAÇÃO
ABRIGADA 500KVA DO IFMA-REITORIA

Executados: Cabo de cobre isolado PVC resistente chama 0,6 1KV
185 mm², inclusive terminais e demais conexões
necessária, fornecimento e instalação m 450,00

Análise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam a Execução de Instalação de cabos elétricos com bitolas iguais ou acima de 120mm ² com um total de 450 m, portanto maior que o mínimo exigido. A licitante atende.	VERIFICAÇÃO		
	EXIGIDO =	EXECUTADO=	ATENDE
	55,00	450,00	



Após análise, constatou-se que a Licitante forneceu Atestados de Capacidade Técnica que atendem aos requisitos mínimos estabelecidos nos subitens 9.5.4.2.1 e 9.5.4.2.2 do Edital.

No que se refere à comprovação da Capacitação Técnico-Profissional, subitem 9.5.4.4 do Edital, a licitante apresentou Certidões de Acervo Técnico – CAT expedidas pelo CREA – MA em nome do Engenheiro Eletricista **Alceu Pedreira Martins Neto**, sócio e responsável técnico da empresa, as quais demonstram Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referentes à execução da obra ou serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, de acordo com o subitem 9.5.4.4.1 do Edital, que estabelece: *“execução dos seguintes itens referentes à construção de prédios públicos ou particulares, comerciais ou industriais: 9.5.4.5 Instalação de Eletrocalha e Perfilado, e, 9.5.4.6 Instalação de cabos elétricos com bitolas iguais ou acima de 120mm²”*.

Com relação à vistoria ao local da obra, a empresa apresentou documento intitulado “Declaração Multiplas” na qual declara que não visitou o local da obra, seguindo o modelo indicado no ANEXO III do Edital e em conformidade com o que estabelece o subitem 9.5.4.10.1 do Edital. Em atendimento ao subitem 9.5.4.11, a licitante, declara, ainda, que dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização da obra objeto da presente licitação.



4 CONCLUSÃO

Em face da documentação apresentada, concluímos que a licitante AP ENGETECH LTDA possui Registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA regular e atende às exigências relativas à capacitação técnico-operacional e capacitação técnico-profissional.

Sendo o que tínhamos a manifestar, encaminhamos o presente documento à Comissão Permanente de Licitação para conhecimento e demais providências cabíveis.

São Luís, 31 de agosto de 2023.

Luis Henrique Pereira Vasconcelos

Engenheiro Eletricista

SIAPE 3133178

CREA nº 191822173-1

Carlos Damon Feitosa Gomes Sobrinho

Engenheiro Civil

SIAPE 1208987

CREA nº 111581602-0

Évilla Carolinne Maciel Delgado Ribeiro

Arquiteta e Urbanista

SIAPE 1796578

CAU nº A42084-0