

PARECER TÉCNICO LICITAÇÃO MATERIAIS DE ALTA TENSÃO

- **EMPRESA: CELTROVIC**

Parecer: O item 59 atende às especificações necessárias.

- **EMPRESA: BITELECON**

Parecer: O item 17 e 18 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: AURINO**

Parecer: Os itens 40, 48, 53, 54, 56, 57 e 58 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: BG**

Parecer: Os itens 7, 13, 15, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 41 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: DAX**

Parecer: Os itens 23, 24, 28, 29, 30, 62, 63, 64 e 68 atendem às especificações necessárias.

Obs: O item 21 NÃO possui Catálogo.

- **EMPRESA: EFICILUX**

Parecer: Os itens 3, 4, 5, 20, 46 e 61 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: G.P.A**

Parecer: Os itens 12 e 16 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: HLP**

Parecer: Os item 19 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: ILUMINAR**

Parecer: Os itens 1, 22, 33, 51 e 65 atendem às especificações necessárias

Obs: O item 49 NÃO atende às especificações necessárias pois trata-se de um Isolador Tipo Pino, mas a especificação correta é Isolador pedestal em porcelana classe 15kV com prensa-fio para vergalhões de cobre redondo.

- **EMPRESA: MAXIMUS**

Parecer: Os itens 27, 44 e 52 atendem às especificações necessárias.

Obs: O item 47 NÃO possui Catálogo.

- **EMPRESA: PHB**

Parecer: Os itens 2, 6, 9, 10, 11, 14, 25, 26, 42, 43 e 45 atendem às especificações necessárias.

Obs: O item 60 NÃO possui Catálogo.

- **EMPRESA: VOLT**

Parecer: O item 8 atende às especificações necessárias.

PARECER TÉCNICO LICITAÇÃO MATERIAIS DE ALTA TENSÃO

- **EMPRESA: CELTROVIC**

Parecer: O item 59 atende às especificações necessárias.

- **EMPRESA: BITELECON**

Parecer: O item 17 e 18 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: AURINO**

Parecer: Os itens 40, 48, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: BG**

Parecer: Os itens 7, 13, 15, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 41 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: DAX**

Parecer: Os itens 23, 24, 28, 29, 30, 62, 63, 64, 66 e 68 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: EFICILUX**

Parecer: Os itens 3, 4, 5, 20, 46 e 61 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: G.P.A**

Parecer: Os itens 12 e 16 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: HLP**

Parecer: Os item 19 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: ILUMINAR**

Parecer: Os itens 1, 22, 33, 51 e 65 atendem às especificações necessárias

Obs: O item 49 NÃO atende às especificações necessárias pois trata-se de um Isolador Tipo Pino, mas a especificação correta é Isolador pedestal em porcelana classe 15kV com prensa-fio para vergalhões de cobre redondo.

- **EMPRESA: MAXIMUS**

Parecer: Os itens 27, 44 e 52 atendem às especificações necessárias.

Obs: O item 47 NÃO possui Catálogo.

- **EMPRESA: PHB**

Parecer: Os itens 2, 6, 9, 10, 11, 14, 25, 26, 42, 43, 45 e 50 atendem às especificações necessárias.

Obs: O item 60 NÃO possui Catálogo.

- **EMPRESA: VOLT**

Parecer: Os itens 8 e 21 atendem às especificações necessárias.

- **EMPRESA: SKF**

Parecer: O item 67 atende às especificações necessárias.

RE: pregao 44/2019 - alta tensao itens 47 e 49

De : Luis Henrique Pereira Vasconcelos <eng.luishenrique14@hotmail.com>

Assunto : RE: pregao 44/2019 - alta tensao itens 47 e 49

Para : cpl@ufma.br

Qua, 06 de nov de 2019 10:54

Prezado Richard Nixon,

O item 47 da empresa PHB e o item 49 da empresa Maximus atendem às especificações necessárias.

Att,

Luis Henrique Pereira Vasconcelos

Engenheiro - Área: Elétrica | Departamento de Projetos e Obras - PRECAM
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
eng.luishenrique14@hotmail.com

De: cpl@ufma.br <cpl@ufma.br>

Enviado: 4 de novembro de 2019 16:25

Para: eng.luishenrique14 <eng.luishenrique14@hotmail.com>

Assunto: pregao 44/2019 - alta tensao itens 47 e 49

PREGAO 44/2019 -ELETRICO DE ALTA TENSÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VLEST	TOTA
47	Isolador de suspensão polimérico 15kv (completo) - Participação Exclusiva para ME/EPP/COOP	500	R\$ 54,00	R\$ 27
49	Isolador pedestal de porcelana 15kv com prensa fio - Participação Exclusiva para ME/EPP/COOP	50	R\$ 114,33	R\$ 5

Prezado Colega,

segue os dois itens restantes para análise.

sds

Richard Nixon

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Universidade Federal do Maranhão - UFMA

Av. dos Portugueses, nº 1966, Ed. Castelo Branco - Bacanga, São Luís - MA, CEP: 65.080-805

Contato: (98) 3272-8861
