

Ministério da Educação  
**UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO  
MARANHÃO**



SINFRA • Superintendência de Infraestrutura  
DIMAN • Divisão de Manutenção

**3º PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS ADEQUADAS DO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
23115.009308/2024-12.**

São Luís, 15 de agosto de 2024.

**1 DO OBJETO**

A contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção para atendimento das demandas da Divisão de Manutenção – DIMAN/SINFRA, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência 49/2024.

O valor total estimado pela Administração é de **R\$ 2.039.259,44** (Dois milhões, trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

**2 DOS LICITANTES**

**LOTE 08: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇÕES LTDA –  
CNPJ: 00.863.224/0001-27.**

---

### 3 DA ANÁLISE DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

Trata-se da terceira análise técnica das propostas de preço das empresas licitantes do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024**.

**3.1 LOTE 08: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇÕES LTDA – VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 304.590,00 (Trezentos e quatro mil, quinhentos e noventa reais).**

A empresa licitante apresentou a planilha orçamentária seguindo estritamente o modelo estabelecido pela Administração, discriminando os materiais e quantidades assim como apresentado no Termo de Referência. Entretanto, após análise técnica da proposta, constatou-se que:

3.1.1 O material apresentado no catálogo referente ao item 86 (*Telha Material: Aluzinco, Tipo: Ondulada, Comprimento: 7,50 M, Largura: 1,10 M*), encontra-se em discordância (tipo de material) com a descrição técnica exigida no Termo de Referência. Logo, não foi possível atestar que o material do referido item atende às especificações técnicas necessárias para execução dos serviços de manutenção desta DIMAN/SINFRA;

3.1.2 A empresa licitante não apresentou catálogo contendo ficha técnica referente ao item 87 (*Telha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Trapezoidal, Comprimento: 6 M, Largura: 1.040 MM, Acabamento Superficial: Zincado, Cor: Cinza, Espessura: 0,50 M*). Logo, não foi possível atestar que o material proposto atende às especificações técnicas necessárias para execução dos serviços de manutenção desta DIMAN/SINFRA.

---

## 4 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto, encaminhamos este parecer à Comissão Permanente de Licitação para que sejam adotadas as providências cabíveis, assim como nos colocamos à disposição para quaisquer demais esclarecimentos que venham a se fazer necessários.

São Luís, 15 de agosto de 2024.

---

Wandersson Lima Pinheiro  
Engenheiro Civil  
CREA/MA: 112018674-9  
Divisão de Manutenção – DIMAN/SINFRA

---

Ygno Alliandro Costa Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/MA: 110133403-7  
SIAPE: 1893647  
Chefe da Divisão de Manutenção –  
DIMAN/SINFRA